



Dipartimento di Sanità Pubblica
Area Igiene e Sanità Pubblica
UOC Igiene e Sanità Pubblica Città
UOS Igiene Edilizia/Urbanistica

Prot. 53805/13 del 06/05/2013

Vs Rif. 10584 del 27/03/2013

Bologna, 06/05/2013

A
AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA POLICLINICO
S.ORSOLA
VIA ALBERTONI 15
40100 BOLOGNA

OGGETTO: richiesta di parere per PROGETTO ATTIVITÀ CLASSIFICATA - relativa al procedimento AUSL 43705. - BOLOGNA VIA ALBERTONI 15 con destinazione d'uso IMPIANTO PER LA PRODUZIONE ENERGIA - nuova CT Malpighi.

Preso atto della documentazione presentata con la quale vengono proposte opere di manutenzione straordinaria quali la realizzazione della nuova torre camini e sostituzione delle restanti caldaie a completamento dei precedenti interventi di manutenzione sui quali lo scrivente si è già espresso in data 03.08.2012;

tenuto conto della comunicazione PG 26308 pervenuta a questo DSP il 02/08/2012 al Prot. AUSL 90880 con la quale si comunica che l'intervento, già ricompreso nella Procedura di Screening per la sostituzione e/o modifica degli impianti termici dell'Ospedale S. Orsola, anticipa i tempi della Procedura stessa unicamente per motivi contingenti e urgenti connessi alle esigenze proprie di continuità di funzionamento degli impianti a servizio dell'Ospedale;

visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il riscontro della avvenuta consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del Polo Ospedaliero;

per quanto di competenza e limitatamente agli aspetti igienico edilizi per gli interventi proposti, si esprime parere favorevole condizionato a quanto di seguito indicato:

1. Le caratteristiche delle nuove opere e gli adeguamenti di quelle esistenti, ivi comprese le scale e relativi parapetti dovranno rispondere a quanto previsto dal vigente RUE, provvedendo ad escludere dall'utilizzo tutte quelle opere non rispondenti alle vigenti norme;



2. in ragione della particolare collocazione del cantiere, particolare riguardo dovrà essere rivolto alla determinazione preliminare dei possibili impatti acustici e olfattivi conseguenti agli interventi relativi al camino ed alla cisterna in cui dovranno essere adottate e condivise tutte le procedure previste per la prevenzione dei rischi negli ambienti sospetti di inquinamento in conformità con l'art. 66 del Dlgs 81/08 e la guida ISPESL "lavori in ambienti sospetti di inquinamento".
(http://www.ispesl.it/documenti_catalogo/ambienticonfinati.pdf) –
(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20120510_Manuale.htm), mantenendo costantemente aggiornata la compilazione della lista di controllo contenuta nel fascicolo allegato alla documentazione (tavola E.SC.04.08.00) e compilando il "modulo di autorizzazione per l'ingresso in ambienti confinati in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi" secondo le modalità indicate nel DPR 14 settembre 2011 n. 177;
3. su tutte le parti edilizie ed impiantistiche oggetto di demolizione/rimozione a seguito verifica della presenza di materiali contenenti amianto, siano adottate le modalità previste dalla normativa vigente previa presentazione del piano di lavoro;
4. la rimozione di caldaie esistenti con componenti in amianto dovrà prevedere la sigillatura in loco di tutte le parti della caldaia con successiva rimozione della stessa e conferimento a ditta autorizzata per la bonifica, come da procedura operativa allegata alla tavola D.AR.04.12 .

Quanto sopra fatto salvo l'osservanza delle vigenti norme anche se non espressamente rilevate e/o comunque ascrivibili alla presente istruttoria ed il parere degli altri ENTI cointeressati al presente procedimento.

MARIA ELISA DAMIANI

Responsabile del Procedimento: MARIA ELISA DAMIANI

n° 118/2013